

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr DZ 01/KU/2016

1. Producent wyrobu budowlanego: **KISAN sp. z o.o.**
ul. Piłsudskiego 21
37-220 Kańczuga
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Układy mieszające KISAN do instalacji ogrzewania płaszczynowego**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU: 28.14.12.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **Układ mieszający 86.36.00 i 86.36.01 oraz układ mieszający z by-passem 86.38.00 i 86.38.01 przeznaczony jest do uzyskania w instalacji ogrzewania płaszczynowego odpowiedniej temperatury na zasilaniu.**
5. Specyfikacja techniczna:
-PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach -- Zawory mieszające na zasilaniu instalacji ciepłej wody -- Badania i wymagania
-PN-EN 1254-4:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych
-Pompa obiegowa posiada znak CE
-AT-15-8823/2015 Rozdzielacze mosiężne KISAN do instalacji ogrzewania płaszczynowego i grzejnikowego wydana przez Instytut Techniki Budowlanej
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:
Maksymalne ciśnienie robocze 0,6 MPa
Maksymalna temperatura medium zasilającego układ 95 °C
Zakres regulacji temperatury dla obiegu wtórnego:
-86.36.00, 86.38.00- 35-60°C
-86.36.01, 86.38.01- 20-43°C
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **Nie dotyczy**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wykazaną w pkt 5.

Kańczuga, dnia 01.02.2016

Bartosz Olejnik



Prezes Zarządu