



Korek zaprasowywany

| Nr Kat. | Wymiar | Opakowanie (szt.) | Typ szczęki |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| WL 24.02.41.00 | 16 | 10/250 | KI/TH |
| WL 24.03.41.00 | 20 | 10/200 | KI/TH |

DANE TECHNICZNE:

- Korpus z mosiądzu
- Tuleja mosiężna profilowana - WL (kontrolowany przeciek)
- Stosowany do uszczelnienia końców rury bez potrzeby instalowania odbiorników (np. grzejników), podczas wykonywania próby ciśnieniowej.

DOPUSZCZENIA:

- Wykonanie zgodne z normą :
PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 3: Kształtki
- Atest Higieniczny PZH B.BK.60110.1248.2022