



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "06" 05 2020 року

№ 12.2-18-3/ 994-1

Об'єкт експертизи: Труби багат шарові метало полімерні системи KISAN для холодної і гарячої води та центрального опалення серій PE-Xb/AL/PE, PE-RT/AL/PE-RT, PE-RT/AL/PE в комплекті зі з'єднувальними деталями та фітінгами з латуні та поліфенілсульфону (PPSU)

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3917

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення, в комунально-побутовому господарстві для систем питного та гарячого водопостачання, системах внутрішнього опалення; для реалізації через роздрібну та оптову торговельну мережу

Країна-виробник: Польща, KISAN Sp. z o.o. PL 37-220, ul. Piłsudskiego 21, Kańczuga, Polska, tel. +48 16 649 20 61; fax +48 16 648 84 33, e-mail: office@kisan.pl

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: KISAN Sp. z o.o. PL 37-220, ul. Piłsudskiego 21, Kańczuga, Polska, tel. +48 16 649 20 61; fax +48 16 648 84 33, e-mail: office@kisan.pl; NIP: 795-25-29-154

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається в документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: міграція шкідливих хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ не більше мг/дм³): вінілу хлорид – 0,05; ацетальдегід – 0,2; ацетону – 2,2; спирту ізопропілового – 0,25; заліза – 0,3; хрому (Cr3+/Cr6+) – 0,5/0,05; нікелю – 0,1; міді – 1,0; алюмінію – 0,5; свинцю – 0,03, відповідно до Санін 4259-87 «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении». Вода після проходження

труб повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при використанні дотримуватись рекомендацій виробника. Утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи **Труби багат шарові метало полімерні системи KISAN для холодної і гарячої води та центрального опалення серій PE-Xb/AL/PE, PE-RT/AL/PE-RT, PE-RT/AL/PE в комплекті зі з'єднувальними деталями та фітінгами з латуні та поліфенілсульфону (PPSU)** за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. **Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи**

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №5292 від 04 травня 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»



Захаренко М.І.